

Manejo de Uso De Lamparas Fosforescente & HID*

1. Todas las lamparas usadas deben ser empacadas en sus cajas originales, o otra caja de carton de 4 piez de largo.
2. Cualquier lampara usada que no esta rota, debe ser sellada “NO BUENA” con fecha, si se va a colocar la dentro de una caja con lamparas buenas.
3. Senale la caja “Lamparas Fosforescente Universal Usadas Desechable’ (Used fluorescent lamps, Universal Waste). Poniendole la fecha en su sello. Sellos disponible en EH&S.
4. No romper las lamparas intencionalment, no coloques lamparas rotas dentro de las cajas con lamparas buenas.
5. Bombillas rotas y residous deben ser colocados dentro de una lata de metal o conten de fibre. Usa quantes cuando este manejando particulares.
6. Llenez las cajas competamente y no fuerza las lamparas dentro de las cajas. Debe sellar las cajascon cinta pegante de 3” pulgada cuando esten llenas.
7. Cuando las cajas esten llema EH&S al telefono 632-6410 para reconjerla.
8. No juntas las cajas afuera para no exponerla al tiempo.
9. Lamparas HID incluidas: lamparas arc, lamparas germicidas, lampara alta pression de sodios. Lamparas vapor de mercurio, lamparas de neon y lamparas ultra violeta.
 - Si tines alguna pregunta llame a EH&S 632-6410

Gracias por su coperacion